

Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número / By the product certificate number

Nº 240168RECO07-A-CER

Emitido a: / Issued to:

Propietario de la licencia: /

License holder:

EcoFlow Inc.

RM 401, Plant #1, Runheng Industrial Zone, Fuyuan Road, Zhancheng Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China

Marca: / Trademark:



ECO FLOW

Dirección de fábrica: /

Factory location:

EcoFlow Inc.

Building B1, Chuangzhi Yuncheng, Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China

Se certifica que el producto: / It is certified that the product:

Tipo de aparato: / Type of product: **Inversor híbrido PowerOcean / PowerOcean Hybrid Inverter**

Modelos: / Models:

EF HD-P3-
6K0-S1

EF HD-P3-
8K0-S1

EF HD-P3-
10K-S1

EF HD-P3-
12K-S1

Datos técnicos: /

Rated characteristics:

Potencia nominal / Rated power

6 kW

8 kW

10 kW

12 kW

Tensión nominal / Rated voltage

230/400 V_{AC}

Frecuencia nominal / Rated frequency

50 Hz

Versión firmware / Firmware version

V5.1.19.4

Número de fases / Number of phases

Trifásico / Three-phase
(3/N/PE)

Transformador de aislamiento /

Isolation transformer

No / No

Está en cumplimiento con la norma de ensayos: / Is in compliance with the test standard:

- **UNE 217002: 2020** Inversores para conexión a la red de distribución. Ensayos de los requisitos de inyección de corriente continua a la red, generación de sobretensiones y sistema de detección de funcionamiento en isla.

teniendo en cuenta los requisitos aplicables de la norma y regulación: / taking into account the applicable requirements of the standard and regulation:

- **IEC 62116:2014** "Utility-interconnected photovoltaic inverters-Test procedure of islanding prevention measures"
- **Anexo I, apartado 2.3.6 y 5.3 de la Orden Ministerial TED/749/2020**, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión.

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-23 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PE.T-ECPE-23 based on the requirements of the UNE-EN ISO/IEC 17065.

Este certificado se emite por vez primera el 10 de diciembre de 2024. / This certificate is first issued on 10th December 2024.

Este certificado es válido hasta el 10 de diciembre de 2029. / This certificate is valid until the 10th December 2029.

Madrid, 10 de diciembre de 2024 / Madrid, 10th December 2024

María J. González Soria
Certificadora

