

Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número / By the product certificate number

Nº 240168RECO11-A-CER

Emitido a: / Issued to:

Propietario de la licencia: /

License holder:

EcoFlow Inc.

RM 401, Plant #1, Runheng Industrial Zone, Fuyuan Road, Zhancheng Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China

Marca: / Trademark:



ECOFLOW

Dirección de fábrica: /

Factory location:

EcoFlow Innovation Ltd.

RM 101/210/501, Plant#1, Runheng Industrial Zone, Fuyuan Road, Zhancheng Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China.

Se certifica que el producto: / It is certified that the product:

Tipo de aparato: / Type of product: Inversor híbrido EcoFlow PowerOcean Plus / EcoFlow PowerOcean Plus Hybrid Inverter

Modelos: / Models:

EF HD-P3-29K9-S1 / EF HD-P3-25K0-S1 /
EF HD-P3-20K0-S1 / EF HD-P3-15K0-S1

Datos técnicos: /

Rated characteristics:

Potencia nominal / Rated power

Tensión nominal / Rated voltage

Frecuencia nominal / Rated frequency

Versión firmware / Firmware version

Número de fases / Number of phases

Transformador de aislamiento /

Isolation transformer

Ver página 2 / See page 2

230/400 V_{AC}

50 Hz

3.0.4.5

Trifásico / Three-phase

No / No

Está en cumplimiento con la norma de ensayos: / Is in compliance with the test standard:

- **UNE 217002: 2020** Inversores para conexión a la red de distribución. Ensayos de los requisitos de inyección de corriente continua a la red, generación de sobretensiones y sistema de detección de funcionamiento en isla.

teniendo en cuenta los requisitos aplicables de la norma y regulación: / taking into account the applicable requirements of the standard and regulation:

- **IEC 62116:2014** "Utility-interconnected photovoltaic inverters-Test procedure of islanding prevention measures"
- **Anexo I, apartado 2.3.6 y 5.3 de la Orden Ministerial TED/749/2020**, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión.

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-23 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PE.T-ECPE-23 based on the requirements of the UNE-EN ISO/IEC 17065.

Este certificado se emite por vez primera el 5 de marzo de 2025. / This certificate is first issued on 5th March 2025.

Este certificado es válido hasta el 5 de marzo de 2030. / This certificate is valid until the 5th March 2030.

Madrid, 5 de marzo de 2025 / Madrid, 5th March 2025

María J. González Soria
Certificadora



Lista completa de referencias con las características nominales de los productos certificados / Full list of product references and nominal characteristics:

Model	EF HD-P3-29K9-S1	EF HD-P3-25K0-S1	EF HD-P3-20K0-S1	EF HD-P3-15K0-S1
PV Input				
Max. Input Voltage	1000 V			
M _{PPT} Operating Voltage Range	200 V ~ 850 V			
Max. Input Current	16 A			
AC Output				
Rated AC Power	29900 VA	25000 VA	20000 VA	15000 VA
Rated AC Current	43.3 A	36.2 A	29.0 A	21.7

